



230002349837



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-T4BC-2026-00825

产品名称
Name of Product

多功能无机涂料

委托单位
Client

湖南甄品树涂料科技有限公司

检测类别
Test Category

委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心



NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2026-03332

报告编号 (No. of Report): BETC-T4BC-2026-00825

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位(Client)		湖南甄品树涂料科技有限公司	
地址(ADD.)		样品编号(NO.)	T4BC-2026-00825
样品(Sample)	名称(Name)	状态(State)	正常
	商标(Brand)	规格型号(Type/Model)	甄品树甄芯系列
生产单位(Manufacturer)		湖南甄品树涂料科技有限公司	
送样日期(Date of delivery)		数量(Quantity)	φ 45mm×50mm 6个
工程名称(Name of engineering)		-----	
检测(Test)	项目(Items)	地点(Place)	平谷实验基地
	仪器(Instruments)	日期(Date)	2026-04-21~ 2026-05-08
检测依据(Test based on)		GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》 GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》	
判定依据(Criteria based on)		GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》	
检测结论 (Conclusion)			
经检测, 该样品的检测结果符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品燃烧性能A(A1)级的技术指标要求。 (本页以下无正文)			
备注(Remark)		-----	
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.) 报告日期(Date)
王盛	蓝宝元	王春雨	010-89777668 (2) 2026-05-11

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETA-T4BC-2026-00825

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

检测项目		检测依据	技术指标	检测结果	单项评定	
燃烧性能	不燃性	GB/T 5464-2010	炉内温升, °C	≤30	1	符合
			持续燃烧时间, s	=0	0	符合
			质量损失率, %	≤50	11	符合
			GB/T 14402-2007	总热值 PCS, MJ/kg	≤2.0	0.3

样品说明: 多功能无机涂料 (委托方制备并提供)。

送检样品照片



备注	<p>1. 样品由委托方制备并提供。</p> <p>2. 本燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。</p>
----	--