



230002349837



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-T4BC-2026-00823

产品名称
Name of Product

多功能无机涂料

委托单位
Client

湖南甄品树涂料科技有限公司

检测类别
Test Category

委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心



NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2026-03330

报告编号 (No. of Report): BETC-T4BC-2026-00823

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位(Client)		湖南甄品树涂料科技有限公司	
地址(ADD.)		样品编号(NO.)	T4BC-2026-00823
样品(Sample)	名称(Name)	状态(State)	正常
	商标(Brand)	规格型号(Type/Model)	甄品树甄芯系列
生产单位(Manufacturer)		湖南甄品树涂料科技有限公司	
送样日期(Date of delivery)		数量(Quantity)	2kg
工程名称(Name of engineering)		-----	
检测(Test)	项目(Items)	地点(Place)	平谷实验基地
	仪器(Instruments)	日期(Date)	2026-04-23~ 2026-05-07
检测依据(Test based on)		GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》 GB/T 1728-2020《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》等	
判定依据(Criteria based on)		GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》	
检测结论 (Conclusion)			
经检测, 该样品所检项目的检测结果符合GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》中内墙面漆(优等品)产品技术指标的要求。 (本页以下无正文)			
备注(Remark)		-----	
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester) 联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
		 肖凯苑 010-80910384	 (2) 1101021010042 2026-05-14

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETA-T4BC-2026-00823

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号	检测项目	检测依据	技术指标			检测结果	单项评定
			合格品	一等品	优等品		
1	在容器中状态	GB/T 1727-2021	无硬块, 搅拌后呈均匀状态			无硬块, 搅拌后呈均匀状态	符合
2	施工性	GB/T 9755-2024 6.4.3	刷涂 2 道无障碍			刷涂 2 道无障碍	符合
3	低温稳定性 (3 次循环)	GB/T 9268-2008	不变质			不变质	符合
4	低温成膜性	GB/T 9755-2024 6.4.5	5℃成膜无异常			5℃成膜无异常	符合
5	涂膜外观	GB/T 9755-2024 6.4.6	正常			白色, 正常	符合
6	干燥时间 (表干)/h	GB/T 1728-2020	≤2			1	符合
7	耐碱性	GB/T 9755-2024 6.4.8	24h 无异常			24h 无异常	符合
8	耐洗刷性/次	GB/T 9755-2024 6.4.15	≥500	≥1500	≥6000	洗刷 6000 次, 不露底	优等品

(本页以下无正文)

备注	此栏空白。
----	-------