



230002349837



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-T6AC-2026-00580

产品名称
Name of Product

多功能无机涂料

委托单位
Client

湖南甄品树涂料科技有限公司

检测类别
Test Category

委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心



NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2026-03446

报告编号 (No. of Report): BETC-T6AC-2026-00580

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位(Client)		湖南甄品树涂料科技有限公司			
地址(ADD.)		/	样品编号(NO.)	T6AC-2026-00580	
样品(Sample)	名称(Name)	多功能无机涂料	状态(State)	正常	
	商标(Brand)	甄品树	规格型号(Type/Model)	甄品树甄芯系列	
生产单位(Manufacturer)		湖南甄品树涂料科技有限公司			
送样日期(Date of delivery)		2026-04-22	数量(Quantity)	2kg	
工程名称(Name of engineering)		-----			
检测(Test)	项目(Items)	甲醛净化效率	地点(Place)	平谷实验基地	
	仪器(Instruments)	紫外可见分光光度计, 便携大气(恒流)采样器, 数字温湿度计, 空盒气压表, 电子天平, 玻璃转子流量计	日期(Date)	2026-05-18~ 2026-05-26	
检测依据(Test based on)		JC/T 1074-2021 《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》			
判定依据(Criteria based on)		JC/T 1074-2021 《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》			
检测结论 (Conclusion)					
经检测, 该样品甲醛净化效率符合JC/T 1074-2021 《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》中I类IS-W型技术指标要求。 (本页以下无正文)					
备注(Remark)					
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)	
张正正	黄蕾	赵宇航	010-64517790	2026年05月29日	

建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号(No. of Report):BETC-T6AC-2026-00580

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号	检测项目	检测依据	技术指标		检测结果	单项评定
1	甲醛净化效率/ (%)	JC/T 1074-2021	I类 (IS-W 型)	≥80	92.2	符合

(本页以下无正文)

备注

- 1.样品涂覆量为 250g/m²。
- 2.I类 (IS-W 型) 为非光催化空气净化功能室内装饰装修类水性液态涂覆材料。