



230002349837



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-T4BC-2026-00822

产品名称
Name of Product

多功能无机涂料

委托单位
Client

湖南甄品树涂料科技有限公司

检测类别
Test Category

委托检测



建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心



NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2026-03319

报告编号 (No. of Report): BETC-T4BC-2026-00822

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位(Client)		湖南甄品树涂料科技有限公司		
地址(ADD.)		/	样品编号(NO.)	T4BC-2026-00822
样品(Sample)	名称(Name)	多功能无机涂料	状态(State)	正常
	商标(Brand)	甄品树	规格型号(Type/Model)	甄品树甄芯系列
生产单位(Manufacturer)		湖南甄品树涂料科技有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2026-04-20	数量(Quantity)	1kg
工程名称(Name of engineering)		-----		
检测(Test)	项目(Items)	耐洗刷性10000次	地点(Place)	平谷实验基地
	仪器(Instruments)	建筑涂料耐洗刷仪	日期(Date)	2026-05-14~ 2026-05-27
检测依据(Test based on)		GB/T 9755-2024 《合成树脂乳液墙面涂料》		
判定依据(Criteria based on)		GB/T 9755-2024 《合成树脂乳液墙面涂料》		

检测结论 (Conclusion)

经检测, 该样品所检项目的检测结果符合GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》中外墙面漆的技术指标要求。

(本页以下无正文)

备注(Remark)	-----			
批准(Approval)	审核(Verification)	主检(Chief tester)	联系电话(Tel.)	报告日期(Date)
			010-84276038	2026-05-29

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report) : BETC-T4BC-2026-00822

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

检测项目	检测依据	技术指标 (外墙面粉)	检测结果	单项 评定
耐洗刷性	GB/T 9755-2024 6.4.15	2000 次涂膜未损坏	10000 次涂膜未损坏	符合
(本页以下无正文)				
备注	此栏空白。			

